



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Санітарно-гігієнічна лабораторія відділу дослідження фізичних і хімічних факторів
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 від 12.12.2016 № 2Н1347
04050, м. Київ, вул. Герцена, 31, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67
e.mail: ses@viaduk.net, <http://www.oblses-kiev.com.ua> Код ЄДРПОУ 38518118

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом в.о. директора

ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Г.М. Гринчук

від 06.01.2017 № 3

**Протокол випробовування на фізико-хімічні показники
№ 545/151 від 01.03.2019р.**

Найменування зразка і НД Вода питна. ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Мета випробовування Визначання хімічного складу води.

Виробник, адреса _____

Замовник, адреса СВКП «Київводфонд»

Місце відбору зразка Бювет, вул. Анни Ахматової, 16-в

Дата та час відбору зразка 28.02.2019р. 11⁴⁵ год

Акт відбору № 545

Стан зразка відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Дата надходження на випробовування 28.02.2019р.

Дата початку випробовування 28.02.2019р. Дата закінчення випробовування 01.03.2019р.

| Назва показника | Одиниці виміру | Вимоги по НД не більше | Фактичне значення | Показник невизначеності | НД на методи випробовування | Відмітка про відповідність |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Запах: при 20 ⁰ С /при 60 ⁰ С | бали | 2/2 | 0/0 | - | ГОСТ 3351-74 | відповідає |
| Смак та присмак при 20 ⁰ С | бали | 2 | 0 | - | ГОСТ 3351-74 | відповідає |
| Забарвленість | град. | 20 | 2,9 | - | ГОСТ 3351-74 | відповідає |
| Каламутність | НОК | 1,0 | <0,5 | ±20% | ГОСТ 3351-74 | відповідає |
| Водневий показник | од. рН | 6,5-8,5 | 6,79 | ±20% | ДСТУ 4077-2001 | відповідає |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм ³ | 5,0 | 1,15 | ±0,2% | ГОСТ 23268.12-91 | відповідає |
| Амоній | мг/дм ³ | 1,2 | <0,05 | ±2% | ГОСТ 4192-82 | відповідає |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм ³ | 7,0 | 4,5 | ±2% | ГОСТ 4151-72 | відповідає |
| Сухий залишок | мг/дм ³ | 1000 | 307,0 | ±2% | ГОСТ 18164-72 | відповідає |
| Хлориди | мг/дм ³ | 250 | 36,16 | ±4,5% | ДСТУ ISO 9297:2007 | відповідає |
| Залізо загальне | мг/дм ³ | 0,2 | <0,1 | ±25% | ГОСТ 4011-72 | відповідає |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------|--------|------|----------------------|---------------|
| Загальна лужність | ммоль/дм ³ | 6,5 | 7,2 | ±20% | ДСТУ ISO 9963-1:2007 | не відповідає |
| Марганець | мг/дм ³ | 0,05 | 0,0343 | ±20% | МВВ 081/12-4701-01 | відповідає |

Фельдшер-лаборант :

 А.М.Ткаченко

Заступник директора, завідувач
відділу дослідження фізичних і хімічних факторів

 М.І.Гусович

Примітка:

-протокол випробовувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ВЦ ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України».