



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

№ 26-К/99 від 15 лютого 2022 р.

Замовник: СВКП «КИЇВВОДФОНД»

Зразок: Вода питна, проба відібрана Виконавцем. Акт відбору №26-К.

Місце відбору зразка: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 9-а (Оболонський), бювет.

Дата відбору зразка: 14.02.2022

Мета: Перевірити воду на відповідність нормам ДСанПін 2.2.4-171-10.

Таблиця 1. Результати аналізу

№	Показник	Результат	Нормативне значення	Відмітка про відповідність	Метод
1	2	3	4	5	6
1.	Каламутність, мг/дм ³	0.25	≤1.0	Відповідає	ДСТУ ISO 7027:2003
2.	Забарвленість, градуси	10.66	≤20	Відповідає	ГОСТ 3351-74
3.	Запах, бали при 20°C	0	≤2	Відповідає	ГОСТ 3351-74
4.	Запах, бали при 60°C	0	≤2	Відповідає	ГОСТ 3351-74
5.	Смак та присмак	0	≤2	Відповідає	ГОСТ 3351-74
6.	pH, водневий показник	7.38	6.5 – 8.5	Відповідає	ДСТУ 4077-2001
7.	Залізо загальне, мг/дм ³	0.11	≤0.2	Відповідає	МВИ 081/37-0734-11
8.	Амоній, мг/дм ³	0.07	≤1.2	Відповідає	МВИ 081/37-0698-10
9.	Нітрити, мг/дм ³	0.008	≤ 0.5	Відповідає	ГОСТ 18164-72

Виконав
Шита Т.О.

Затвердив
Кунгурова О.В.



Примітки:

- Результати аналізу відносяться виключно до зразка наданого на випробування.
- Аналіз проведено з науково-дослідною метою та не носить характеру експертного дослідження у відповідності до законодавства України про судову експертизу.
- Використання документа у рекламних цілях без письмової згоди ТОВ «УкрХімАналіз» забороняється.