ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРХІМАНАЛІЗ"
IBAN:UA29 305299 00000 26007006807292, АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

УКРХІМАНАЛІЗ

03028, м. Київ, пр-т Науки, буд. 41, оф. 328
код за ЄДРПОУ 39098305
Тел: (044) 299-55-59
E-mail: info@himanaliz.ua Web: www.himanaliz.ua

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

№ 14-К/126 від 27 березня 2024 р.

Замовник: СВКП «КИЇВВОДФОНД»
Зразок: Вода питна, проба відібрана Виконавцем. Акт відбору № 14-К.
Місце відбору зразка: м. Київ вул. Інженера Бородіна, 5 (Дніпровський р-н), бювет.
Дата відбору зразка: 26.03.2024
Мета: Перевірити воду на відповідність нормам ДСанПін 2.2.4-171-10.

Таблиця 1. Результати аналізу

№	Показник	Результат	Нормативне значення	Відмітка про відповідність	Метод
1	2	3	4	5	6
1.	Каламутність, мг/дм³	0.26	≤0.58	Відповідає	ДСТУ ISO 7027:2003
2.	Забарвленість, градуси	0	≤20	Відповідає	ДСТУ ISO 7887:2003
3.	Запах, бали при 20°С	0	≤2	Відповідає	ГОСТ 3351-74
4.	Запах, бали при 60°С	0	≤2	Відповідає	ГОСТ 3351-74
5.	Смак та присмак	0	≤2	Відповідає	ГОСТ 3351-74
6.	Загальна жорсткість, ммоль/дм³	2.05	≤7.0	Відповідає	ДСТУ ISO 6059:2003
7.	Марганець, мг/дм³	0.008	≤0.05	Відповідає	ДСТУ ГОСТ 4974:2019
8.	Залізо загальне, мг/дм³	0.06	≤0.2	Відповідає	МВИ 081/37-0734-11

Виконав
Антонюк М.В.

Затвердив
Кунгурова О.В.

Примітки:
1. Результати аналізу відносяться виключно до зразка наданого на випробування.
2. Аналіз проведено з науково-дослідною метою та не носить характеру експертного дослідження у відповідності до законодавства України про судову експертизу.
3. Використання документа у рекламних цілях без письмової згоди ТОВ «УкрХімАналіз» забороняється.