ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРХІМАНАЛІЗ"
IBAN:UA29 305299 00000 26007006807292, АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

УКРХІМАНАЛІЗ

03028, м. Київ, пр-т Науки, буд. 41, оф. 328
код за ЄДРПОУ 39098305
Тел: (044) 299-55-59
E-mail: info@himanaliz.ua Web: www.himanaliz.ua

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

№ 87-К/71 від 27 грудня 2023 р.

Замовник: СВКП «КИЇВВОДФОНД»
Зразок: Вода питна, проба відібрана Виконавцем. Акт відбору № 87-К.
Місце відбору зразка: м. Київ, вул. Новопирогівська, 33 (Голосіївський р-н) бювет.
Дата відбору зразка: 26.12.2023
Мета: Перевірити воду на відповідність нормам ДСанПін 2.2.4-171-10.

Таблиця 1. Результати аналізу

№	Показник	Результат	Нормативне значення	Відмітка про відповідність	Метод
1	2	3	4	5	6
1.	Каламутність, мг/дм^3	0	≤0.58	Відповідає	ДСТУ ISO 7027:2003
2.	Забарвленість, градуси	0.94	≤20	Відповідає	ГОСТ 3351-74
3.	Запах, бали при 20°С	0	≤2	Відповідає	ГОСТ 3351-74
4.	Запах, бали при 60°С	0	≤2	Відповідає	ГОСТ 3351-74
5.	Смак та присмак	0	≤2	Відповідає	ГОСТ 3351-74
6.	pH, водневий показник	7.67	6.5 – 8.5	Відповідає	ДСТУ 4077-2001
7.	Залізо загальне, мг/дм^3	0.16	≤0.2	Відповідає	МВИ 081/37-0734-11
8.	Амоній, мг/дм^3	0.69	≤1.2	Відповідає	МВИ 081/37-0698-10
9.	Нітрити, мг/дм^3	0.011	≤ 0.5	Відповідає	ГОСТ 18164-72

Виконав
Антонюк М.В.

Затвердив
Кунгурова О.В.

Примітки:
1. Результати аналізу відносяться виключно до зразка наданого на випробування.
2. Аналіз проведено з науково-дослідною метою та не носить характеру експертного дослідження у відповідності до законодавства України про судову експертизу.
3. Використання документа у рекламних цілях без письмової згоди ТОВ «УкрХімАналіз» забороняється.